

BUßGELD

Auszug aus dem LASI Bußgeldkatalog
(Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik)

BRANDSCHUTZ

Baumentabnahme für das Hotel liegt nicht vor	20.000,00 €	<input type="checkbox"/>
BMA Brandmeldeanlage nicht gewartet	10.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Brandschutzordnung DIN 14096 nicht überprüft	2.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Brandschutzunterweisungen nicht durchgeführt	2.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Brandschutzbeauftragter nicht benannt	2.500,00 €	<input type="checkbox"/>
ELA Elektronische Alarmierungsanlage nicht gewartet	1.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Sicherheitseinrichtungen Löscheinrichtungen / Feuerlöscher / Hydranten nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise gewartet / geprüft	1.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Mittel der Brandbekämpfung nicht ausreichend / nicht geeignet	1.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Fluchtwege und Notausgänge mangelhaft / nicht geeignet	3.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Fluchtwege und Notausgänge mangelhaft / nicht geeignet	3.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Vorkehrung für Flucht und Rettung fehlt	2.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Verkehrswege, Fluchtwege, Notausgänge nicht freigehalten	2.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Sicherheitskennzeichnung von Fluchtwegen/ Notausgängen fehlt / unzureichend	2.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Flucht und Rettungswegplan mit Notrufkennzeichnung nicht versehen	3.000,00 €	<input type="checkbox"/>
elektrische Freileitungen nicht verlegt / freigeschaltet / abgeschirmt / abgeschirmt / keine Hinweise angebracht	3.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Sicherheitsbeleuchtung fehlt / unzureichend	1.000,00 €	<input type="checkbox"/>

ERSTE HILFE

Einrichtungen zur Ersten Hilfe (z. B. Meldeeinrichtungen, Rettungstransportmittel, Rettungsgerät) nicht zur Verfügung gestellt	1.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Mittel zur Ersten Hilfe (z. B. Verbandmaterial sowie gemäß Gefährdungsbeurteilung erforderliche medizinische Geräte und Arzneimittel) fehlen / unzureichend	200,00 €	<input type="checkbox"/>

ARBEITEN MIT ABSTURZGEFAHR

Sicherheitsvorkehrungen/ Schutzmaßnahmen nicht vorhanden	5.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Sicherheitsvorkehrungen/ Schutzmaßnahmen unvollständig	3.500,00 €	<input type="checkbox"/>
Schutz vor herabfallenden Gegenständen fehlt / nicht geeignet	2.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Sicherung von Gefahrenbereichen fehlt (z. B. fehlende Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Sicherung gegen unbefugtes Betreten)	2.000,00 €	<input type="checkbox"/>

Alle Angaben ohne Gewähr - es kommt immer auf den Einzelfall an.



KONTAKT

Brandschutz und Sicherheits Center Pfaffenwinkel

Inh.: Norbert Greinwald

Tassilo-Zöpf-Weg 6 Tel.: 0 88 67 / 91 30 38
82409 Wildsteig Fax: 0 88 67 / 91 25 33

e-mail: info@bsc-pfaffenwinkel.de

Online-Shop: www.bsc-pfaffenwinkel-shop.de

Homepage: www.bsc-pfaffenwinkel.de

weitere Informationen auf unserer Website unter
www.bsc-pfaffenwinkel.de



Handeln bevor es zu spät ist



Ihr Partner
für Brandschutz und Sicherheit

Brandschutz und Sicherheit rettet Ihr Leben

Sicherheit aus einer Hand

Checkliste / Bußgeld



Kontrollieren Sie einfach die Sicherheitstechnik
Ihres Betriebes und
vermeiden Sie hohe Bußgelder!
Für mehr Sicherheit für Sie, Ihre Mitarbeiter und Ihr Unternehmen



www.bsc-pfaffenwinkel.de

CHECKLISTE

Kontrollieren Sie einfach die Sicherheitstechnik
Ihres Betriebes und vermeiden Sie hohe Bußgelder!

FEUERLÖSCHER

	Ja	Nein
Sind die Feuerlöscher am vorgesehenen Standort? (max. 20m Radius)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feuerlöscherarten sind für den Arbeitsplatz/-bereich geeignet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feuerlöscher sind nicht benutzt und nicht beschädigt Plombe in Ordnung / Prüfplaketten vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feuerlöscher sind nicht benutzt und nicht beschädigt Plombe in Ordnung / Prüfplaketten vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind alle Feuerlöscher gut sichtbar angebracht und leicht und frei zugänglich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feuerlöscher Standorte sind durch Hinweisschilder gekennzeichnet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feuerlöscher sind in Griffhöhe (80-120cm) angebracht ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die letzte Prüfung des Feuerlöschers durch einen Sachkundigen war vor < 2 Jahren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beschäftigte sind in der Handhabung der Feuerlöscher mind. 1x jährlich unterwiesen? (ArbSchG § 10, BGV A1, BGI 560 und ASR A2.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Anzahl und Art der Feuerlöscher entspricht den Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern (VdS 2001 bzw. ASR A2.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Wir beraten Sie gern
welche Feuerlöscher Sie für
Ihr Unternehmen benötigen**

BRANDMELDER

	Ja	Nein
Druckknopfmelder sind gut sichtbar und leicht zugänglich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standorte sind mit Hinweisschildern gekennzeichnet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Druckknopfmelder / Druckknopfmelderglas sind nicht beschädigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

wir machen Ihr Unternehmen noch sicherer

www.bsc-pfaffenwinkel-shop.de

FLUCHT- UND RETTUNGSWEGE

	Ja	Nein
Fluchtwege müssen mindestens 1,0 m breit sein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind die Fluchtwege und Notausgänge frei zugänglich und deutlich und dauerhaft gekennzeichnet ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Kennzeichnung wird nicht verdeckt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sicherheitskennzeichnung von Fluchtwegen/ Notausgängen fehlt / unzureichend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sicherheitsbeleuchtung fehlt / unzureichend / funktionstüchtig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verkehrs- und Fluchtwege sowie Notausgänge sind nicht eingeeengt, zugestellt oder verschlossen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notausgänge lassen sich jederzeit mit einem Griff in voller Breite und ohne fremde Hilfsmittel leicht öffnen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind Notausgänge, die von außen verstellt werden können, sind auch von außen gekennzeichnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist in jeder Nutzungseinheit ein zweiter Fluchtweg festgelegt? <small>Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum wie Wohnungen, Praxen, selbstständige Betriebsstätten müssen in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege ins Freie vorhanden sein; beide Rettungswege dürfen jedoch innerhalb des Geschosses über denselben notwendigen Flur führen.</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind die Flucht- und Rettungspläne aktuell (> 2 Jahre), übersichtlich, gut lesbar, in ausreichender Anzahl und farblich unter Verwendung von Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen gestaltet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gefährdungsbeurteilung nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig dokumentiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASR A1.3 schreibt vor:

die Sicherheitskennzeichnung muss einheitlich nach alter Norm ASR oder neuer Norm DIN ISO 7010 erfolgen.

BRANDSCHUTZTÜREN / BRANDWÄNDE

	Ja	Nein
Sind die Brandschutztüren nicht blockiert, verkeilt, festgebunden oder mit Gegenständen verstellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist das selbsttätige, vollständige Schließen der Feuerschutzabschlüsse ohne jegliche fremde Hilfe gewährleistet ? (z.B. Handauslösung, Funktionsprüfung der Brandmelder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ÜBER-, UNTERFLUR-, WANDHYDRANTEN

	Ja	Nein
Besteht ein freier Zugang zu den Einrichtungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrolle der Beschilderungen (vorhanden, verschmutzt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standorte sind durch Hinweisschilder gekennzeichnet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die letzte Prüfung durch einen Sachkundigen war vor < 1 Jahren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ERSTE HILFE

	Ja	Nein
Erste-Hilfe-Kasten nach DIN 13157 (min. 1x laut Unfallverhütungsvorschriften)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die letzte Prüfung war vor < 1 Jahren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notfalltelefon (mind. 1x pro Geschoss)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einrichtungen zur Ersten Hilfe sind durch Hinweisschilder gekennzeichnet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mittel zur Ersten Hilfe fehlen / unzureichend (z. B. Verbandmaterial sowie gemäß Gefährdungsbeurteilung erforderliche medizinische Geräte u. Arzneimittel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AUSHÄNGE

	Ja	Nein
Aushang „Verhalten im Brandfall“ vorhanden (in der Nähe vom Feuerlöscher)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anleitung „Erste Hilfe“ vorhanden (in der Nähe vom Erste Hilfe Kasten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brandschutzordnung (gefordert im Brandschutznachweis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



IHR PARTNER FÜR BRANDSCHUTZ UND SICHERHEIT

Tel: 08867-913038
mail:info@bsc-pfaffenwinkel.de